

S.Z. NEHRUOVA BR.101

11070 Novi Beograd
Nehruova br.101

ISPRAVA O KONTROLISANJU MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA			
VRSTA ISPITIVANJA	PERIODIČNO	☒	Evidencijski broj isprave
	KONTROLNO	☐	Datum isprave
			39-01/20
			18.01.2020
A. PODACI O PRAVNOM LICU OVLAŠĆENOM ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA			
NAZIV PRAVNOG LICA		PAZ PLAM D.O.O	
ADRESA PRAVNOG LICA	Mesto	Beograd, Kaluđerica	
	Ulica i broj	Hercegovačka 7	
Broj Rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja:			
B. PODACI O KOMPETENTNIM LICIMA KOJA SU OBAVILA KONTROLISANJE			
R.B.	IME I PREZIME	BROJ UVERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU	
1.	Milorad Vučkovic, vatrogasni tehničar	152-346/83 od 13.05.1983	
2.	Petar Panić	152-1-2667/11	
V. PODACI O UPOTREBLJENOJ OPREMI I MERNIM INSTRUMENTIMA			
MERNI INSTRUMENT BR. 1	Tip i vrsta	Manometar	
	Naziv proizvođača	Ipon sistem 4101-03	
	Fabrički broj	4101-03-0112	
	Klasa tačnosti	1,0	
	Uverenje o etaloniranju	577-11-02	
MERNI INSTRUMENT BR. 2	Tip i vrsta	Vaga sa neautomatskim funkcionisanjem nepotpunom kružnom skalom, TIP V101, d=10g, Sl.oznaka M-11-59, TIP V101	
	Naziv proizvođača	ZORA METALIJA Subotica	
	Fabrički broj	M11-59/7474	
	Klasa tačnosti	od 200g do 20 kg	
	Uverenje o etaloniranju	09.09.2016/231/16-2/ Vaga Legal	
MERNI INSTRUMENT BR. 3	Tip i vrsta	Nagibna vaga, skala d=100g, TIP MV2	
	Naziv proizvođača	VAGAR Novi Sad	
	Fabrički broj	M3-212/1963	
	Klasa tačnosti	od 2 kg do 200 kg	
	Uverenje o etaloniranju	09.09.2016/231/16-1/Vaga Legal	

G. SPISAK PROPISA NA OSNOVU KOJIH JE IZVRŠENO KONTROLISANJE MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA

1.	Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015 i 87/2018)
2.	Član 21, Član 22, cstav, stav 1, tačka 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7*, 8*, 9* i 10*, stav 2, tačka 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7*, 8*, 9* i 10*, a u skladu sa članom 23 i 24 Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenja požara i instalacija posebnih sistema ("Službeni glasnik RS" br. 52/2015 i 59 /2016).
3.	Standard BS 5306-3:2017–Fire extinguishing installations and equipment on premises. Commissioning and maintenance of portable fire extinguishers. Code of practice
4.	Standard: SRPS ISO/IEC 17020:2012 – Ocenjivanje usaglašenosti — Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje
5.	UP.2 – Uputstvo za kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara
6.	Standard: SRPS EN 3-7:2010 Prenosni aparati za gašenje požara - Deo 7: Karakteristike, zahtevi za performance i metode ispitivanja.

D. VRSTA ISPITIVANJA I REZULTATI

Periodično ispitivanje. Mobilni uređaji su u ispravnom stanju. Na osnovu izvršenog periodičnog ispitivanja, odobrava se upotreba mobilnih uređaja za gašenje požara.

Đ. OCENA ISPRAVNOSTI MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA KOJI SU KONTROLISANI

R.B.	TIP	PODACI O PROIZVOĐAČU	FABRIČKI BROJ	LOKACIJA	ISPRAVNO	
					D A	N E
1	S-6A	Todorović	042674/19	Prizemlje	☒	☐
2	S-6A	Todorović	042672/19	VI sprat	☒	☐
3	S-6A	Todorović	042676/19	V sprat	☒	☐
4	S-6A	Todorović	042628/19	IV sprat	☒	☐
5	S-6A	Todorović	042233/19	III sprat	☒	☐
6	S-6A	Todorović	042955/19	II sprat	☒	☐
7	S-6A	Todorović	042277/19	I sprat	☒	☐

E. ZAPAŽANJA I NAPOMENE

1. Naredno periodično ispitivanje do 18.07.2020 godine.

Član 44. stav 2. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015 i 87/2018-dr. zakoni).

(Ispravnost instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, instalacija za odvođenje dima i toplote, instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilnih uređaja za gašenje požara mora se kontrolisati na svakih šest meseci od strane ovlašćenog pravnog lica.)

2. Potrebno je izvršiti hidraulično ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti suda aparata za gašenje požara tipa "S". *(Kontrolno ispitivanje mobilnih uređaja za gašenje požara je pregled, proveru ispravnosti i ispitivanje koje se obavlja najmanje svake pete godine, odnosno nakon petnaest godina korišćenja uređaja na svake dve godine. Član 3. tačka 13. Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema, "Sl. glasnik RS", br. 52/2015 i 59 /2016).16).*

R.B.	KONTROLISANJE IZVRŠILO KOMPETENTNO LICE	DATUM KONTROLISANJA	POTPIS KOMPETENTNOG LICA
1.	Milorad Vučkovic	18.01.2020	
2.	Petar Panić		
ODGOVORNO LICE U OVLAŠĆENOM PRAVNOM LICU			
Petar Panić 			